

Frågor och svar från forum Träffa Balansmarknad 2024-12-02

Frågor och svar

Nedan är sammanställning av frågor med tillhörande svar som ställdes i chatten och inte besvarades under det digitala mötet.

Kräver LER-resurser en reservering av budad kapacitet för mFRR och aFRR likt FCR?

Det finns specifika krav om reservering av kapacitet för resurser med begränsad energireserv (LER, limited energy reservoir) som deltar på FCR-marknaderna. Mer information om detta finns på sidan <https://www.svk.se/aktorsportalen/bidra-med-reserver/bli-leverantor-av-reserver/bidra-med-fcr-afrr-eller-mfrr/delta-pa-fcr--marknaderna-med-resurser-med-begransad-energi-reserv--ler/>.

För aFRR och mFRR finns inte samma krav om att reservera kapacitet. Resurser som deltar med begränsad energireserv (LER) på mFRR och aFRR måste på egen hand se till att budad volym finns tillgänglig för aktivering vid avrop.

För mFRR kapacitetsmarknad finns det budattribut som kan användas för att beskriva hur en resurs är tillgänglig. Detta kommer även finnas för energimarknaden efter att automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR (mFRR EAM) implementeras 4 mars 2025.

Läs mer om budattribut på mFRR kapacitetsmarknad:


nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2024/09/Implementation-Guide-mFRR-capacity-market-BSP-ver-1.3.pdf

Läs mer om budattribut för mFRR EAM: [Implementation-Guide-mFRR-energy-activation-market-BSP-v116.pdf](https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2024/09/Implementation-Guide-mFRR-energy-activation-market-BSP-v116.pdf)

Hur lång tid brukar det ta för er att handlägga ansökan för att bli BRP?

Handläggningstiden av ansökan att bli BRP kan till viss del påverkas av aktören själv, i och med att aktören dels ska utföra tester, och dels ha avräkningsbank och säkerheter klara för att få skriva på BRP-avtalet. En genomsnittlig tid för processen är ca 6-8 veckor. Läs mer här: [Balansansvarig part \(BRP\) | Svenska kraftnät](#)

Vid intresse av att dessutom bli BSP och leverera reserver i form av FCR, aFRR och mFRR finns mer information kring processen här: [Bidra med FCR, aFRR eller mFRR | Svenska kraftnät](#).



Kan aFRR aktiveras även om FCR-D ej har aktiverats. dvs är frekvensen mellan 50,0 och 49,9 Hz och FCR-N klarar ej få upp frekvensen till 50.0. aktiveras då aFRR uppreglering?

Ja. Aktiverad energi för aFRR publiceras på [ENTSO-E:s transparensplattform \(på engelska\)](#)

Kommer Svk att presentera prognoser över det framtida behovet av de olika stödtjänsterna? På längre sikt?

Behovet av de olika stödtjänsterna finns publicerat på vår hemsida: <https://www.svk.se/aktorsportalen/bidra-med-reserver/behov-av-reserver-nu-och-i-framtiden/>. Innan årsskiftet 2024/2025 kommer vi att publicera mer information om estimerade behov de kommande fem åren på vår hemsida.